

Chochołów, 27 czerwca 2022 r.

**Odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 03/HGS/2022 na wybór generalnego wykonawcy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji kogeneracyjnej do produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu zintegrowanej z elektrownią fotowoltaiczną i magazynem energii elektrycznej.

Pytanie nr 1:

W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5e wskazano na dodatkowe wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w 6 ładowarek do samochodów elektrycznych. Prosimy o sprecyzowanie jaka powinna być minimalna moc (w kW) każdej ładowarki?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że minimalna moc każdej ładowarki nie powinna być niższa niż 11 kW.

Pytanie nr 2:


W załączniku nr 11 SRW, punkt 2.1 wskazano instalację ORC o mocy elektrycznej 221,4 kW, która musi wyprodukować rocznie minimum 1400 MWh energii elektrycznej. Czy przedstawienie oferty na instalację ORC o niższej mocy znamionowej elektrycznej (180kW), która wytworzy równoważną ilość energii elektrycznej w ciągu roku (tzn. minimum 1400 kWh/rok), a tym samym spełni warunek minimalnej ilości energii elektrycznej z OZE, która przełoży się na redukcję pośrednią emisji CO₂, zostanie zaakceptowana przez Państwa? To rozwiązanie jest uzasadnione ekonomicznie, daje możliwość rozbudowy (zwiększenia mocy), a także charakteryzuje się większą wydajnością produkcji energii elektrycznej od tej instalacji, której schemat zamieszczono w SRW.

Odpowiedź nr 2:

Priorytetem Zamawiającego, jeżeli chodzi o realizowaną inwestycję ORC, jest budowa takiej instalacji, która wyprodukuje maksymalną ilość energii elektrycznej z OZE przy posiadanych zasobach (woda geotermalna o określonej temperaturze i parametrach). Schemat zamieszczony w SRW jest schematem poglądowym. Jeżeli zaproponowana instalacja zagwarantuje osiągnięcie wskaźników ekologicznych założonych w SRW przy niższej mocy nominalnej i będzie się tym samym charakteryzowała większą wydajnością produkcji, to rozwiązanie takie jest możliwe do zastosowania.

W przypadku zaistnienia konieczności wydłużenia terminu wskazanego w Zapytaniu ofertowym nr 03/HGS/2022 na składanie ofert w związku z udzielonymi odpowiedziami, konieczność taka powinna zostać zgłoszona Zamawiającemu drogą mailową na adres wskazany w Zapytaniu ofertowym: hgs@chocholowskietermy.pl co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert.

Stanisław Tyrąła
Pełnomocnik



**Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej**